

*(nie dłużej jednak niż dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykając okres rozliczeniowy.*

9. Do obliczeń przyjąć:

- a) sieć SN - 15 kV pracuje w układzie bez kompensacji.
- b) Prąd zlemnozwarciowy  $I = 33,00$  A przy czasie  $t = 0,50$  s. trwania zwarcia.
- c) Moc zwarcia 78,00 MVA w stacji 110/15 kV Tamogród

10. Jako system dodatkowej ochrony od porażek przyjąć uziemianie w sieci SN.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczenia nie może być większy niż  $\tan \varphi = 0,40$ .

12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

13. Wymagania w zakresie

13.1. Przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych:


- a) *układ do synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę,*
- b) *moduł umożliwiający transmisję danych pomiarowych nie częściej niż raz na dobę, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,*
- c) *powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączącej transmisyjnych lub w celach kontrolnych.*

14. Podmiot Przyłączający opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, w terminie do dnia przyłączenia, Instrukcję współpracy ruchowej.

15. Informacje dodatkowe:

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia,
- realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Podmiotu Przyłączonego będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w zakresie warunków przyłączenia jest: Łukasz Hatas tel.: (84) 539 23 69.

16. Uwagi dodatkowe: *Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Biłgoraj i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.*

  
Departament Eksploatacji i Rozwoju  
Dyrektor  
Marian Sawa

K/O:

1 x Adresat  
1 x RE Biłgoraj  
1 x RP